

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«20» февраля 2023 г.
учётный № проверки: 56230061000205125616



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Оренбургской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Оренбург ул. Гая, 21, тел. 8 (3532) 77-62-35, e-mail: gu@56.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Оренбургу и Оренбургскому району**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Оренбург, ул. Луговая, д. 78А, тел. (3532) 49-92-26, e-mail: oren@56.gov.ru/ogpn-oren@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 62/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: Муниципальному общеобразовательному автономному учреждению «Гимназия № 1».

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнении решения: *Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области (главного Государственного инспектора г. Оренбурга и Оренбургского района по пожарному надзору) Пасечного Александра Викторовича от «20» февраля 2023 года № 62,*
инспекционный визит проведен: *в период с «03» марта 2023 года по «03» марта 2023 года,*

1) старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области Ковешниковым Михаилом Владимировичем,

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведен: *инспекционный визит по адресу:*

460006, Оренбургская область, город Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 34,

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе, которого присутствовал представитель контролируемого лица:

Заместитель директора – Ткаченко Александр Васильевич.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	<i>Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету менее 2 м (Лестница 04) (с учетом отклонения от геометрических</i>	<i>ст. 4, 6, 53, 89 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной</i>	<i>05.02.2024</i>	

	параметров эвакуационных путей и выходов в пределах 5%)	безопасности»; п. 4.1.4, 4.1.5, п. 4.3.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (ранее действующие нормативные документы - п. 4.1.7, п. 4.3.4 СП 1.13130.2009; п. 6.27 СНиП 21-01-97*; п. 4.8 СНиП II-Л.2-72*)		
2.	Высота эвакуационных выходов (переход между коридорами «дверь № 39» первый этаж; из помещения «дверь № 38» первый этаж) выполнена менее 1,9 м (с учетом отклонения от геометрических параметров эвакуационных путей и выходов в пределах 5%)	ст. 4, 6, 53, 89 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1.4, 4.1.5, 4.2.18 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (ранее действующие нормативные документы - п. 4.2.5 СП 1.13130.2009; п. 6.16 СНиП 21-01-97*; п. 4.8 СНиП II-Л.2-72*)	05.02.2024	
3.	Литер ГГ1А не оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации	ст. 4, 6, 83, 91, 103 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»; прил. А п. А4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;	05.02.2024	
4.	Литер ГГ1А не оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах	ст. 4, 6, 54, 84, 91 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 17 табл. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;	05.02.2024	
5.	Подвальное помещение не оборудовано вторым эвакуационным выходом (не менее двух эвакуационных выходов должны иметь подвальные и цокольные этажи при площади более 300 м или предназначенные для одновременного пребывания более 15 человек)	ст. 4, 6, 53, 89 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.11 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (ранее действующие нормативные документы - п. 4.2.2 СП 1.13130.2009);	05.02.2024	
6.	Не обеспечено исправное состояние системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте защиты (фактически – при с работы от дымовых пожарных извещателей было установлено, что отсутствует источник резервного питания, речевые оповещатели 1-го этажа правого крыла коридора здания, 2,3,4-го этажа левого крыла коридора не запустились)	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);	05.02.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Старший инспектор ОНД и ПР
по г. Оренбургу и Оренбургскому району
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Оренбургской области
Ковешников Михаил Владимирович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



Предписание для исполнения получил (а):

_____ (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

_____ (подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 10 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

